Regierungspräsidium Kassel

HESSEN

Regierungspräsidium Kassel 34112 Kassel

Ingenieurbüro LZU
Henschelweg 11

34292 Ahnatal

Geschäftszeichen RPKS - 33.1-61 d 02/1-2019/4
Dokument-Nr. 2023/407590
Bearbeiterin Stefanie von Uckro
Durchwahl 0561 106-4753
Fax 0611 327640941
E-Mail Stefanie.vonUckro@rpks.hessen.de
Internet www.rp-kassel.hessen.de
Ihr Zeichen
Ihre Nachricht 08.03.2023

Besuchsanschrift Am Alten Stadtschloss 1, Kassel

Datum 15.03.2023

Bauleitplanung der Stadt Hofgeismar
Immissionsschutzfachliche Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB;
Aufstellung des B-Plans Nr. 67 "Sudheimer Feld"

Sehr geehrte Damen und Herren,

aus immissionsschutzfachlicher Sicht empfehle ich dringend, die Lärmpegelbereiche (oder maßgebliche Außenlärmpegel) in die Festsetzungen des B-Plans aufzunehmen, welche als Anlage 7 des schalltechnischen Gutachtens vom 20.10.2022 des Ingenieurbüros Geräuscherechner zu finden sind. Diese Information wird für die Berechnung der erforderlichen Schalldämmung gem. den Anforderungen der DIN 4109 benötigt.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

gez. von Uckro

Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung (HeDok) elektronisch schlussgezeichnet. Es ist deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gültig.